

# ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) 8-ми котельними за адресами: пр. Дмитра Яворницького буд.35; пр. Дмитра Яворницького буд.36; пр. Науки буд.28; пр. Науки буд.38; вул. Бронетанкова буд.1а; Монастирський острів (Акваріум); парк Шевченко (Палац студентів); вул. Ніла Армстронга буд.2 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

найменування замовника: ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

місцезнаходження замовника: Україна, 49045, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Науки, буд. 72  
ідентифікаційний код замовника: 02066747

категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) 8-ми котельними за адресами: пр. Дмитра Яворницького буд.35; пр. Дмитра Яворницького буд.36; пр. Науки буд.28; пр. Науки буд.38; вул. Бронетанкова буд.1а; Монастирський острів (Акваріум); парк Шевченко (Палац студентів); вул. Ніла Армстронга буд.2, за кодом ДК 021:2015 – 50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями, UA-2024-10-21-005802-a

**Кількість закупівлі:** 113 послуг

**Очікувана вартість:** 81 776,40,00 грн. з ПДВ

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами).

Для визначення очікуваної вартості закупівлі послуг було використано запит цінових пропозицій учасників, які мають можливість надати послуги.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням нагальної потреби структурних підрозділів в закупівлі послуг, відповідно до затверджених кошторисних призначень спеціального фонду державного бюджету на 2024 рік.

18.10.2024 було прийнято рішення провести закупівлю послуг із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 21.10.2024 на майданчику було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Учасник повинен мати можливість оперативного виїзду обслуговуючою бригадою на об'єкт впродовж не більше двох годин з подачі заявки. Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам державного стандарту України, стандартам та вимогам, які пред'являються діючим законодавством України до таких послуг. Учасник повинен мати власну технічну базу в м. Дніпро.

Технічна специфікація

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | К-сть | Періодичність |
|-------|---------------------|----------------|-------|---------------|
|-------|---------------------|----------------|-------|---------------|

|  |  |       |   | обслуговування |
|--|--|-------|---|----------------|
| <b>1) пр. Дмитра Яворницького, 35 котельня</b> |  |       |   |                |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                              | котел | 1 | 1              |
| 2  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                                 | котел | 1 | 1              |
| 3  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                    | котел | 1 | 1              |
| 4  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                       | котел | 1 | 1              |
| 5  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.  | котел | 1 | 1              |
| 6  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.   | котел | 1 | 1              |
| 7  | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.  | од.   | 1 | 2              |
| 8  | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів. | од.   | 1 | 2              |
| <b>2) пр. Дмитра Яворницького, 36 котельня</b> |  |       |   |                |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                              | котел | 1 | 1              |
| 2  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                    | котел | 1 | 1              |
| 3  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.  | котел | 1 | 1              |
| 4  | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.  | од.   | 1 | 2              |
| 5  | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і шт., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів. | од.   | 1 | 2              |
| <b>3) пр. Науки, 28 котельня</b>               |  |       |   |                |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                              | котел | 1 | 1              |
| 2  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                                 | котел | 1 | 1              |
| 3  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                    | котел | 1 | 1              |
| 4  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                       | котел | 1 | 1              |
| 5  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.  | котел | 1 | 1              |
| 6  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.   | котел | 1 | 1              |
| 7  | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.  | од.   | 1 | 2              |
| 8  | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів. | од.   | 1 | 2              |
| <b>4) пр. Науки, 38 котельня</b>               |  |       |   |                |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                              | котел | 1 | 1              |
| 2  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                                 | котел | 1 | 1              |

|  |  |           |   |   |
|--|--|-----------|---|---|
| 3  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                    | котел     | 1 | 1 |
| 4  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                       | котел     | 1 | 1 |
| 5  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.  | котел     | 1 | 1 |
| 6  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.   | котел     | 1 | 1 |
| 7  | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.  | од.       | 1 | 2 |
| 8  | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів. | од.       | 1 | 2 |
| <b>5) вул. Бронетанкова, 1а котельня</b>           |  |           |   |   |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                              | котел     | 1 | 1 |
| 2  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.                    | котел     | 1 | 1 |
| 3  | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.  | котел     | 1 | 1 |
| 4  | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.  | од.       | 1 | 2 |
| 5  | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів. | од.       | 1 | 2 |
| <b>6) острів Монастирський «Акваріум» котельня</b> |  |           |   |   |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.                             | котел     | 1 | 1 |
| 2  | Перевірка функціонування блоку керування і сигналізації.   | блок      | 1 | 1 |
| 3  | Перевірка блоку запального пристрою.   | блок      | 1 | 1 |
| 4  | Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску палива.   | датчик    | 1 | 1 |
| 5  | Перевірка датчиків: - датчика контролю полум'я.  | датчик    | 1 | 1 |
| 6  | Перевірка датчиків: - датчика температури.   | датчик    | 1 | 1 |
| 7  | Перевірка датчиків: - датчика зниження розрядження.  | датчик    | 1 | 1 |
| 8  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.                   | котел     | 1 | 1 |
| 9  | Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.  | сигналіз. | 1 | 1 |
| 10   | Зовнішній і внутрішній огляд блоків.   | огляд     | 1 | 1 |
| 11   | Перевірка справності датчиків.   | датчик    | 1 | 1 |
| 12   | Перевірка справності клапанів.   | клапан    | 1 | 1 |
| 13   | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.  | котел     | 1 | 1 |
| 14   | Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.  | сигналіз. | 1 | 1 |
| 15   | Зовнішній і внутрішній огляд блоків.   | огляд     | 1 | 1 |
| 16   | Перевірка справності датчиків.   | датчик    | 1 | 1 |
| 17   | Перевірка справності клапанів.   | клапан    | 1 | 1 |
| 18   | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.  | од.       | 1 | 2 |
| 19   | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів  | од.       | 1 | 2 |
| 20   | Перевірка датчиків: - датчика підвищення тиску палива.   | датчик    | 1 | 1 |
| 21   | Перевірка датчиків: - датчика тиску води.  | датчик    | 1 | 1 |
| <b>7) парк Шевченка (Палац студентів) котельня</b> |  |           |   |   |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.                             | котел     | 1 | 1 |
| 2  | Перевірка функціонування блоку керування і сигналізації.   | блок      | 1 | 1 |
| 3  | Перевірка блоку запального пристрою.   | блок      | 1 | 1 |
| 4  | Перевірка ланцюгів електроживлення   | ланцюг    | 1 | 1 |
| 5  | Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску палива.   | датчик    | 1 | 1 |

|  |   |           |   |   |
|--|---|-----------|---|---|
| 6  | Перевірка датчиків: - датчика контролю полум'я.   | датчик    | 1 | 1 |
| 7  | Перевірка датчиків: - датчика температури.  | датчик    | 1 | 1 |
| 8  | Перевірка датчиків: - датчика зниження розрядження.   | датчик    | 1 | 1 |
| 9  | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.                  | котел     | 1 | 1 |
| 10   | Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.   | сигналіз. | 1 | 1 |
| 11   | Зовнішній і внутрішній огляд блоків.  | огляд     | 1 | 1 |
| 12   | Перевірка справності датчиків.  | датчик    | 1 | 1 |
| 13   | Перевірка справності клапанів.  | клапан    | 1 | 1 |
| 14   | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики.  | котел     | 1 | 1 |
| 15   | Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.   | сигналіз. | 1 | 1 |
| 16   | Зовнішній і внутрішній огляд блоків.  | огляд     | 1 | 1 |
| 17   | Перевірка справності датчиків.  | датчик    | 1 | 1 |
| 18   | Перевірка справності клапанів.  | клапан    | 1 | 1 |
| 19   | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.   | од.       | 1 | 2 |
| 20   | Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів | од.       | 1 | 2 |
| <b>8) вул. Ніла Армстронга, 2 котельня</b> |   |           |   |   |
| 1  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.                            | котел     | 1 | 1 |
| 2  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                                | котел     | 2 | 1 |
| 3  | Перевірка функціонування блоку керування і сигналізації.  | блок      | 3 | 1 |
| 4  | Перевірка блоку запального пристрою.  | блок      | 3 | 1 |
| 5  | Перевірка ланцюга електроживлення соленоїдів.   | ланцюг    | 3 | 1 |
| 6  | Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску палива.  | датчик    | 3 | 1 |
| 7  | Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску повітря.   | датчик    | 3 | 1 |
| 8  | Перевірка датчиків: - датчика контролю полум'я.   | датчик    | 3 | 1 |
| 9  | Перевірка датчиків: - датчика урівномірної колонки.   | датчик    | 3 | 1 |
| 10   | Перевірка датчиків: - датчика підвищення тиску пара.  | датчик    | 3 | 1 |
| 11   | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.                  | котел     | 1 | 1 |
| 12   | ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.                      | котел     | 2 | 1 |
| 13   | Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.   | сигналіз. | 3 | 1 |
| 14   | Зовнішній і внутрішній огляд блоків.  | огляд     | 3 | 1 |
| 15   | Перевірка справності датчиків.  | датчик    | 3 | 1 |
| 16   | Перевірка справності клапанів.  | клапан    | 3 | 1 |
| 17   | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики.  | котел     | 1 | 1 |
| 18   | Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.  | котел     | 2 | 1 |
| 19   | Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.   | сигналіз. | 3 | 1 |
| 20   | Зовнішній і внутрішній огляд блоків.  | огляд     | 3 | 1 |
| 21   | Перевірка справності датчиків.  | датчик    | 3 | 1 |
| 22   | Перевірка справності клапанів.  | клапан    | 3 | 1 |
| 23   | Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною  | од.       | 3 | 2 |

**Місце надання послуги:** котельні Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : пр. Дмитра Яворницького, 35; пр. Дмитра Яворницького, 36; пр. Науки, 28; пр. Науки, 38; вул. Бронетанкова, 1а; острів Монастирський «Акваріум»; парк Шевченко (Палац студентів); вул. Ніла Армстронга, 2, м. Дніпро, 49000, Дніпропетровська обл., Україна.

**Строк надання послуги:** до 25.12.2024 року.

**Умови оплати:** Розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту та на підставі підписаного Сторонами Акту наданих послуг.