

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор
Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара

Сергій ОКОВИТИЙ
_____ 2025 рік
“30” травня 2025 р.
Наказ № 556/г 30.05.2025 р.



Інструкція
з питань пожежної безпеки охоронцям, що здійснюють охорону об'єктів
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

1. Галузь застосування.

Ця інструкція встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів університету і поширюється на охоронців будівель, приміщень, територій в межах їх границь, технологічного та енергетичного обладнання, інше, в незалежності від форм належності охорони, чи охоронців, які на підставі одержаних договірних засад надають послуги з виконання певних видів робіт незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, і є обов'язковою для її вивчення та виконання.

2. Обов'язки що до контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, та дій у разі виявлення недоліків.

- 2.1. Заступаючи на чергування, охоронці зобов'язані переконатися у наявності всіх ключів, пакетів, документації охоронців;
- 2.2. Перевірити візуальним оглядом працездатність приймальних станцій автоматичної пожежної сигналізації та охоронної сигналізації. У разі їх непрацездатності доповісти по інстанції.
- 2.3. Перевірити протипожежний режим приміщень охоронників;
- 2.4. Ознайомитися з рапортом охоронців, що змінюються, та намітити заходи з усунення виявлених у вечірній та нічний час протипожежних та інших порушень та недоліків.
- 2.5. Протягом чергування охоронець повинен постійно здійснювати контроль за протипожежним та режимним станом приміщень та території структурної одиниці. Виявлені недоліки, та ті, про які сповістили працівники повинні негайно (за можливості) усуватися шляхом повідомлення про це фахівців електротехнічної, сантехнічної, транспортної та інших служб.
- 2.6. Під час чергування і перевірки протипожежного режиму приміщень, холів та коридорів охоронець повинен:
 - впевнитись у наявності та справності первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежних щитів та інвентарю на них);
 - перевірити цілісність пломб на ящиках (шафах) внутрішніх пожежних кранів і вогнегасників;

- оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів, сповіщувачів автоматичної пожежної та охоронно – пожежної сигналізації, сповіщувачів про пожежу та кнопок сповіщення про пожежу з ручним пуском;
- знати роботу приймально–контрольних приладів станції автоматичної пожежної сигналізації та охоронно – пожежної сигналізації;
- у разі спрацювання систем протипожежного захисту (почувши сигнал тривоги) повинен впевнитись чи є ця тривога справжньою чи хибною.
- перед зміною з чергування внести до спеціального журналу виявлені під час чергування протипожежні недоліки та доповісти про це своєму керівництву.
- керівництво сторожової охорони, у разі надходження від підлеглих повідомлення про недоліки, повинно проінформувати про це відповідальну особу структурної одиниці університету.

3. Під час перевірки протипожежного режиму охоронець зобов'язаний:

- 3.1. Оглянути стан пожежних щитів, пожежних водоймищ (ПВ), пожежних гідрантів (ГІГ) та під'їздів до них і наявність покажчиків ПГ та ПВ.
- 3.2. У вечірній і нічний час перевірити стан освітлення території.
- 3.3. Охоронець повинен вміти користуватись всіма первинними засобами пожежогасіння, які є на об'єкті, що охороняється.
- 3.4. У приміщенні охоронців повинен бути список посадових осіб, яких слід викликати в не робочий час, вихідні та святкові дні у разі виникнення пожежі. У списках зазначаються адреси, службові та домашні телефони.
- 3.5. При вимушеній евакуації людей та матеріальних цінностей під час виникнення пожежі чи аварії охоронці повинні відчинити двері, які були зачинені. Направляти людей до запасних виходів, за необхідності допомагати у проведенні евакуації матеріальних цінностей. В окремих випадках, коли евакуація потребує спеціальних умов, охоронці повинні діяти згідно посадовими та іншими спеціальними інструкціями.

4. Обов'язки та дії охоронців у разі виникнення пожежі.

- 4.1. При виникненні пожежі охоронці зобов'язані повідомити за телефоном **101** Державну пожежно – рятувальну службу та відповідних осіб університету.
- 4.2. Вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння.
- 4.3. Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію.
- 4.4. Прийняти участь в організації рятування людей (евакуації), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не задіяних в ліквідації пожежі.
- 4.5. Організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, газовою, транспортною, водопостачальною, медичною та іншими).
- 4.6. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів аварійно-рятувальної служби і найкоротшим шляхом направляти їх на місце пожежі.
- 4.7. До прибуття осіб керівного складу охоронець не повинен залишати місце пожежі і за можливості надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи іншого обладнання, пожежних гідрантів та водойм, запасних виходів, виходів на горище тощо.

5. Обов'язки та дії охоронців у разі спрацювання системи автоматичної пожежної сигналізації.

5.1. Почувши сигнал спрацювання пожежної сигналізації охоронець повинен:

- негайно зв'язатись з пультом цілодобового спостереження;
- з'ясувати по контрольно-приймальному приладу системи АПС в якому приміщенні спрацював сповіщувач;
- виходом до місця події пересвідчитись, що це не хибне спрацювання.

У тому випадку, коли сигнал надійшов з приміщення, до якого доступ охоронців заборонений, необхідно діяти згідно з вимогами іншої спеціальної інструкції.

- якщо спрацювання було хибним, треба дати відбій на пульт цілодобового спостереження та аварійно-рятувальній службі.

5.2. У разі виявлення пожежі охоронець повинен діяти у відповідності до розділу 4 цієї інструкції.


5.3. У разі виявлення на місці події хибного спрацювання, охоронець повинен повернутися до контрольно-приймального приладу системи АПС і вимкнути сигнал «тривога» у відповідності до інструкції по вимкненню сигналу, яка повинна знаходитись біля цього приладу.

5.4. Охоронець повинен також відповісти на телефонний дзвінок від диспетчера з пульту цілодобового спостереження за сигналом АПС, який повинен буде передзвонити на місце події у відповідності до своєї інструкції, та на його запит доповісти хибне це спрацювання чи ні.

5.5. Після закінчення гасіння пожежі, або після виконання усіх вище викладених дій при хибному спрацюванні системи АПС охоронець повинен зробити відповідні записи по заповненню «Журналу обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ», який повинен знаходитись у приміщенні де розташоване обладнання контрольно-приймального приладу системи АПС.

Провідний інженер

з питань пожежної безпеки



Олександр ВРЯШНИК