

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-09-21-011011-a

Найменування замовника:	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02066747
Місцезнаходження замовника:	проспект Гагаріна, 72, Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	pilatovsergej@gmail.com, +380563749887, Пілатов Сергій Борисович
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) 8-ми котелень за адресами: 1) пр. Дмитра Яворницького, 35, 2) пр. Дмитра Яворницького, 36, 3) пр. Гагаріна, 28, 4) пр. Гагаріна, 38, 5) вул. Бронетанкова, 1а, 6) Монастирський острів (Акваріум), 7) парк Шевченка (Палац студентів), 8) вул. Казакова, 2
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) 8-ми котелень за адресами: 1) пр. Дмитра Яворницького, 35, 2) пр. Дмитра Яворницького, 36, 3) пр. Гагаріна, 28, 4) пр. Гагаріна, 38, 5) вул. Бронетанкова, 1а, 6) Монастирський острів (Акваріум), 7) парк Шевченка (Палац студентів), 8) вул. Казакова, 2	ДК 021:2015: 50531200-8 — Послуги з технічного обслуговування газових приладів	224 послуга	49010, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, котельні Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: пр. Дмитра Яворницького, 35; пр. Дмитра Яворницького, 36; пр. Гагаріна, 28; пр. Гагаріна, 38; вул. Бронетанкова, 1а; Монастирський острів (Акваріум); парк Шевченка (Палац студентів); вул. Казакова, 2	до 31 грудня 2022
---	--	-------------	--	-------------------

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Замовник здійснює оплату вартості наданих Послуг шляхом перерахування належних до сплати сум коштів в національній валюті України у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг	Післяоплата	10	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:

120 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		120000 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

600,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

07 жовтня 2022 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону:

07 жовтня 2022 12:03

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Кількісні, якісні та технічні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	К-сть	Періодичність обслуговування
Пр. Дмитра Яворницького, 35 котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
2	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
3	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
4	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
5	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
6	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
7	Технічне обслуговування лічильників газу в котельні: РГ, РС-100.	лічильник	1	1
8	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
9	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів.	шт.	1	3
Пр. Дмитра Яворницького, 36 котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
2	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
3	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
4	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
5	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
6	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
7	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
8	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і шт., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів.	шт.	1	3
Пр. Гагаріна, 28 котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
2	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
3	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1

4	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
5	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
6	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
7	Технічне обслуговування лічильників газу в котельні: РГ, РС-100.	лічильник	1	1
8	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
9	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацювання сигналізаторів.	шт.	1	3
Пр. Гагаріна, 38 котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
2	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
3	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
4	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
5	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
6	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
7	Технічне обслуговування лічильників газу в котельні: РГ, РС-100.	лічильник	1	1
8	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
9	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацювання сигналізаторів.	шт.	1	3
Вул. Бронетанкова, 1а котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
2	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
3	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
4	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
5	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом з автоматикою.	котел	1	1
6	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
7	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
8	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацювання сигналізаторів.	шт.	1	3
Монастирський острів (Акваріум) котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
2	Перевірка функціонування блоку керування і сигналізації.	блок	2	1
3	Перевірка блоку запального пристрою.	блок	2	1
4	Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску палива.	датчик	2	1
5	Перевірка датчиків: - датчика контролю полум'я.	датчик	2	1
6	Перевірка датчиків: - датчика температури.	датчик	2	1
7	Перевірка датчиків: - датчика зниження розрядження.	датчик	2	1
8	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1

9	Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.	сигналіз.	2	1
10	Зовнішній і внутрішній огляд блоків.	огляд	2	1
11	Перевірка справності датчиків.	датчик	2	1
12	Перевірка справності клапанів.	клапан	2	1
13	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
14	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
15	Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.	сигналіз.	2	1
16	Зовнішній і внутрішній огляд блоків.	огляд	2	1
17	Перевірка справності датчиків.	датчик	2	1
18	Перевірка справності клапанів.	клапан	2	1
19	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
20	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів	шт.	1	3
21	Перевірка датчиків: - датчика підвищення тиску палива.	датчик	2	1
22	Перевірка датчиків: - датчика тиску води.	датчик	2	1
23	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
24	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
Парк Шевченка (Палац студентів) котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
2	Перевірка функціонування блоку керування і сигналізації.	блок	2	1
3	Перевірка блоку запального пристрою.	блок	2	1
4	Перевірка ланцюгів електроживлення	ланцюг	2	1
5	Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску палива.	датчик	2	1
6	Перевірка датчиків: - датчика контролю полум'я.	датчик	2	1
7	Перевірка датчиків: - датчика температури.	датчик	2	1
8	Перевірка датчиків: - датчика зниження розрядження.	датчик	2	1
9	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
10	Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.	сигналіз.	2	1
11	Зовнішній і внутрішній огляд блоків.	огляд	2	1
12	Перевірка справності датчиків.	датчик	2	1
13	Перевірка справності клапанів.	клапан	2	1
14	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
15	Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.	сигналіз.	2	1
16	Зовнішній і внутрішній огляд блоків.	огляд	2	1
17	Перевірка справності датчиків.	датчик	2	1
18	Перевірка справності клапанів.	клапан	2	1
19	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною.	шт.	1	3
20	Обслуговування сигналізаторів загазованості типу СГБ-1, ГСБО1, GS-133 і ін., умови роботи з приставною драбиною на висоті: -перевірка спрацьовування сигналізаторів	шт.	1	3
21	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
22	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
23	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	1	1
Вул. Казакова, 2 котельня				
1	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
2	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обслуговування газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
3	Перевірка функціонування блоку керування і сигналізації.	блок	3	1

4	Перевірка блоку запального пристрою.	блок	3	1
5	Перевірка ланцюга електроживлення соленоїдів.	ланцюг	3	1
6	Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску палива.	датчик	3	1
7	Перевірка датчиків: - датчика зниження тиску повітря.	датчик	3	1
8	Перевірка датчиків: - датчика контролю полум'я.	датчик	3	1
9	Перевірка датчиків: - датчика урівномірної колонки.	датчик	3	1
10	Перевірка датчиків: - датчика підвищення тиску пара.	датчик	3	1
11	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
12	ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ: Технічне обстеження (технічний огляд) газифікованої котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
13	Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.	сигналіз.	3	1
14	Зовнішній і внутрішній огляд блоків.	огляд	3	1
15	Перевірка справності датчиків.	датчик	3	1
16	Перевірка справності клапанів.	клапан	3	1
17	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: з одним котлом без автоматики.	котел	1	1
18	Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні: на кожний наступний котел.	котел	2	1
19	Перевірка справності світлової і звукової сигналізації.	сигналіз.	3	1
20	Зовнішній і внутрішній огляд блоків.	огляд	3	1
21	Перевірка справності датчиків.	датчик	3	1
22	Перевірка справності клапанів.	клапан	3	1
23	Технічне обслуговування відсічного клапану, умови роботи, -на висоті з приставною драбиною	шт.	3	3

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник у складі своєї пропозиції повинен надати:

1. Оригінал довідки (гарантійного листа, тощо) за підписом керівника або його уповноваженої особи, яка містить інформацію щодо надання гарантій замовнику стосовно того, що тендерна пропозиція, подана учасником процедури закупівлі, повністю відповідає вимогам, встановленим у **Додатку № 2** до тендерної документації.

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи
Учасника, завірені печаткою(у разі використання)**
